



ANEXO CONVOCATORIA

2/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none">• Equipo Fan coil frio-calor:<ul style="list-style-type: none">• Potencia calefacción (agua 70°C): 9.500 Kcal/h• Potencia frio (agua 7°C): 4.500 Frig/h• Alto: 630 mm• Ancho: 225 mm• Largo: 1.415 mm• Instalación Fan coil<ul style="list-style-type: none">• retiro del fan coil existente• instalación del nuevo• conexión a instalación eléctrica• Conexión a instalación del circuito de agua• Conexión del expurgue de agua a circuito de expurgue• Puesta en funcionamiento	
2	<ul style="list-style-type: none">• Equipo Fan coil frio-calor:<ul style="list-style-type: none">• Potencia calefacción (agua 70°C): 6.500 Kcal/h• Potencia frio (agua 7°C): 3.100 Frig/h• Alto: 630 mm• Ancho: 225 mm• Largo: 1.200 mm• Instalación Fan coil<ul style="list-style-type: none">• retiro del fan coil existente• instalación del nuevo• conexión a instalación eléctrica• Conexión a instalación del circuito de agua• Conexión del expurgue de agua a circuito de expurgue• Puesta en funcionamiento	